



CLARIFICATION 1

ނަންބަރު 001

ނަންބަރު No:	TES/2020/W-049-R01	
ފޮޓްޖެކްޓް Project:	Completion of remaining Works of Madharasathul Sheikh Ibrahim Multipurpose Hall and 1 Classroom	
ދިނުމުގެ ތާރީޚް Issued Date	27 th September 2020	
ސަފުޔާތުގެ އަދަދު No. of Pages: -01	އެލިމިނޭޝަން ޕްލާން BoQ: -00	ނިޔަންމަތީ ޑްރޯއިންގް Drawings: -00

Please include this Clarification when submitting the bid. ބަދަލު ދަންނަވާ ފޯމުގެ ތެރޭގައި މި ޔަޅުވާލުމާއެކު ފޮޓްޖެކްޓްގެ ބަދަލު ދަންނަވާ ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

➤ Find the Responses to the Queries raised.

Queries	Responses
In ground floor, Do we have to do back fillings before the floor slab?	Based on photographic evidence, backfilling is required for this project. Approximately 200m ³ of sand will be required for backfilling.
We would like to inform that pipes size given in drawing and in boq are two different sizes (In Roof Truss).	Please find the revised BoQ.



Name: **Aminath Naheen Ahmed**

Signature: